

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 36803/2023 TOŽP
Č. j. dokumentu: DMBO 22586/2025
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový
Tel.: 516 488 645
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz
Počet listů: 22
Počet příloh: 3
Datum: 5.5.2025



MUBOX016PEBR

Způsob doručení

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Bařině

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

I. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Lazinov – Na Bařině, k. ú. Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 4232 – Ústecká synkláva v povodí Svitavy a 6560 Krystalinikum v povodí Svatky – střední část, v kraji Jihomoravském

ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Bařině takto:

Ochranné pásmo I. stupně

Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 339 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 1/2, 2/1, k. ú. Lazinov o rozměrech cca 7,2 m x 6,2 m a ploše 45 m². Přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou stanoveny záznamem podrobného měření změn č. 339 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov. Vlastníkem pozemku parc. č. 1/2, k. ú. Lazinov je Zobačová Zdenka Ing., č. p. 4, 679 62 Lazinov a parc. č. 2/1, k. ú. Lazinov je Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov

Ochranné pásmo bude označeno s výstražnou tabulí:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit sensorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zakázáno:

- provádět nebo provozovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 11 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního zdroje Lazinov, Na Bařině
- hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhací práce
- skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- provádět nebo provozovat jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
- zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
- odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)
- aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic
- provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
- využívání plochy k trvalému stání vozidel a strojů
- vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
 - zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
 - osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkám v něm.
 - osoby kontrolních orgánů
 - Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žiravé látky,

radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

1. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacích, kráceného a úplného rozboru podle tabulek č.2 a č.1 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C₁₀–C₄₀.
2. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 10 odst.1 písm. a) vodního zákona bude měřeno množství vody, se kterou se nakládá a výsledky tohoto měření budou předávány příslušnému správci povodí postupem podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. Měření množství odebírané podzemní vody se podle ustanovení § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů provádí jedenkrát za 30 dnů.

Ostatní podmínky:

1. Vlastník odběrného zařízení zajistí ohraničení ochranného pásma ve stanoveném rozsahu (Přírodní podmínky a charakter posuzovaného území nevyžadují navrhované ochranné pásmo I.stupně oplotit).
2. Ochranného pásma bude označeno s výstražnými tabulemi s následujícím textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Vlastník odběrného zařízení zajistí trvalé urovnání a trvalé zatravnění ochranného pásma jetelotravní směsí. Trvalý porost zabraňuje erozi a plní ochrannou funkci. Hnojení porostu se neprovádí, stejně jako chemická ochrana rostlin. Pastva dobytka je v tomto ochranném pásmu zakázána. Zatravněná plocha se udržuje pravidelným sečením, likvidací plevelů a případně dřevin z náletu. Posečená travní hmota bude neprodleně odstraněna z prostoru ochranného pásma.
4. Vlastník odběrného zařízení bude provádět pravidelnou kontrolu ochranného pásma a odběrné zařízení bude udržovat ve funkčním stavu.

Ochranné pásmo II. stupně

Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 341 z roku 2018 pro katastrální území Lazinov, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, st. 15, st. 76/2, st. 115, 125/2, 126/4, 141/5, 141/6, 395/3, 956, k. ú. Lazinov. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny v Záznamu podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné:

- a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje Lazinov – Na Bařině
- b) Nepovolovat vypouštění (vyvážení) odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
- d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
- e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- f) Nepovolovat zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
- g) Nepovolovat aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu, drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplyno-vých stanic
- h) Nepovolovat hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhačí práce
- i) Nepovolovat skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- j) Nepovolovat provádění vrtů pro tepelná čerpadla systém voda-voda a země-voda
- k) Nepovolovat odvádění srážkových vod do horninového prostředí prostřednictvím vsakovacího zařízení
- l) Nepovolovat využívání nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů
- m) Nepovolovat budování veřejných pohřebišť
- n) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje Lazinov – Na Bařině jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona)
- o) Zakázat na silnici III/36511 přepravu látek, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 39 vodního zákona) – značka zakazující vjezd vozidel přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody je již umístěna na křižovatce silnic II/365 a III/36511 v Křetíně
- p) Ošetřovat silnici III/36511 v zimním období pouze mechanicky nebo inertním posypovým materiálem

Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty a zahrady, příp. jiné plochy či neplodné půdy v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:

- Z pohledu ochrany vodního zdroje není požadována změna kultury a stávající kultury, včetně způsobu jejich obhospodařování, je třeba ji zachovat.
- Nebude aplikována kejda, ostatní organická hnojiva nejsou omezena a budou aplikována podle potřeby živin pěstovanými plodinami.
- Používání anorganických hnojiv je možné podle okamžité potřeby živin pěstovanými plodinami.

- Uskladnění organických hnojiv pro použití na pozemcích v rámci střídání plodin je možné při respektování obecné ochrany vod – skládky organických hnojiv nezřizovat v blízkosti jímacích objektů a na svažitých pozemcích.
- Chemická ochrana rostlin je povolena přípravky schválenými do ochranného pásma II.stupně v Registru přípravků na ochranu rostlin, který vede Státní rostlinolékařská správa (<https://mze.gov.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

II. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru nemovitostí bude zapsáno omezení vlastnického práva:

„Ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně“ u pozemků:

Pro jímací objekt **Lazinov - Na Bařine – 2 kopané studny a jeden jímací zářez**

- parcela č. 1/2, 2/1, k. ú. **Lazinov**

„Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně“ u pozemků:

- parcela č. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, st. 15, st. 76/2, st. 115, 125/2, 126/4, 141/5, 141/6, 395/3, 956, k. ú. **Lazinov**

Odůvodnění:

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, který je zastoupen Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ 49455842, žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině**.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- *Podklad pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině** z července 2013 a revize z července 2024, které zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno*
- *Záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 339 a 341 pro katastrální území **Lazinov***

K vlastnímu opatření obecné povahy, se uvádí, že bylo vypracováno na podkladě dokumentace **VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.**, s názvem Podklad pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje **Lazinov, Na Bařině** pole vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb., kterou vypracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a geofyzice č. 1718/2003 z července 2013/ revize červenec 2024. Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice návrh vlastníka vodního zdroje, který byl obsažen v dokumentaci **VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.**, plně respektoval.

Dokumentace řeší rozsah ochranného pásma vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině** a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje **Lazinov – Na Bařině** spočívá zejména v aktuálním výčtu pozemků v ochranných pásmech, v uvedení zákazů a omezení činností v ochranných pásmech,

kteře snižují, zhoršují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje a stanovení technických opatření k ochraně vodního zdroje.

Stanovení ochranných pásem formou opatření obecné povahy je podle ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona ve vazbě § 30 téhož zákona svěřeno do kompetence vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, které v přenesené působnosti mohou na návrh nebo z vlastního podnětu omezit nebo zakázat činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Vodoprávní úřad může stanovit, jaká technická opatření budou v ochranných pásmech provedena, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech ležících.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo kopané studny.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem a lze stanovit ochranné pásma vodních zdrojů i s nižší kapacitou než 10 000 m³ odběru podzemní vody za rok na základě závažných okolností (odběr 9 500 m³.rok⁻¹ z vodního zdroje Lazinov -Na Bařině spolu s vodním zdrojem Lazinov - Na Vrších je povolen rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod spis. zn. SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu ze dne 30. 12. 2010, celkový reálný odběr spolu z vodních zdrojů Na Vrších a Na Bařině: r. 2022 – 5 142 m³, r. 2023 – 5 383 m³, r. 2024 – 4 562 m³ – dle informací VAS, a.s. – divize Boskovice). Závažnou okolností pro stanovení takového ochranného pásma vodního zdroje je to, že se jedná o důležitý zdroj podzemní vody zásobující obec Lazinov pitnou vodou, který se nachází v intravilánu obce Lazinov, kde může dojít k znečištění hlavně antropogenní činností a provozem místních a účelových komunikací. Dále dle informace provozovatele vodních zdrojů a vodovodů v obci Lazinov okolní vodní zdroje začínají vysychat (VZ Letovice – Pořící) a nedaří se najít nové vhodné lokality, je tedy potřebné zachovávat stávající vodní zdroje, které zásobují obec Lazinov pitnou vodou – viz. vyjádření společnosti VAS, a.s. – divize Boskovice ze dne 06. 03. 2025 níže. Vzhledem k velikosti vodního zdroje (2 kopané studny o hloubce cca 1,7 m a jeden jímací zářez) a k počtu odběrných míst (17 vodovodních přípojek) by tento vodní zdroj nemusel používat takovou ochranu, ale z výše popsáných závažných důvodů je potřebné zachovat jakýkoliv vodní zdroj zásobující obyvatelstvo pitnou vodou. Je tedy nezbytné v rámci ochranných pásem stanovit takový bezpečnostní režim, aby nemohlo dojít k ohrožení vodního zdroje Lazinov – Na Bařině, ze kterého se v současné době ročně odebírá cca 615 m³ pitné vody (odběry za r. 2022 - 2024), protože tento zdroj může právě v blízké budoucnosti zásobovat i další obyvatelé obce Lazinov, kteří jsou napojeni na vodní zdroj Lazinov – Na Vrších a na přívaděč z vodního zdroje Letovice – Pořící.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Bařině spočívá zejména ve výčtu pozemků v ochranných pásmech, v uvedení zákazů a omezení činností v ochranných pásmech, které snižují, zhoršují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje a stanovení technických opatření k ochraně vodního zdroje.

Podle ustanovení § 20 odst. 2 vodního zákona v katastru nemovitostí se vyznačují ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30) údaji o způsobu ochrany nemovitostí.

Ochrana vodního zdroje Lazinov – Na Bařině je založena na principu dvoustupňové ochrany, kdy každé pásmo má jiný rozsah a jiný režim omezení jednotlivých činností. Ochranné pásmo I. stupně slouží pro bezprostřední ochranu odběrného zařízení a vlastního odběru, vychází z potřeb vodárenského odběru a jeho provozování. Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje, aby nedocházelo ke zhoršení jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti.

Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

Podle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona je v ochranném pásmu I. a II. stupně zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma. Ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona zmocňuje vodoprávní úřad ke stanovení činností, které poškozují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje a které nelze v ochranných pásmech provádět. Vodní zákon v tomto ustanovení tedy zmocňuje vodoprávní úřad k tomu, že může omezit nebo zakázat ty činnosti, které jsou vyhodnoceny jako rizikové pro vodní zdroj. Rozsah těchto činností je vymezen a odůvodněn v opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma.

Dále na pozemcích p.č. 141/6, 1/1, 1/4, k. ú. Lazinov v místech, které jsou součástí návrhu ochranného pásma II. stupně mají majitelé těchto pozemků povolen Tříkomorový biologický septik s pískovým dočišťovacím filtrem s vypouštěním předčištěných odpadních vod do vsakovacího objektu. Toto povolení bylo umožněno na základě kladného hydrogeologického průzkumu z května 2024 autorizovaného Mgr. Jirím Hrubým, Ph.D., odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 2360/2017. Povolení MěÚ Boskovice, pod rozhodnutím č.j.: DMBO 62947/2024 ze dne 24. 10. 2024.

Vodní zdroj Lazinov – Na Bařině je tvořený 2 kopanými studnami o hloubce cca 1,7 m a jednoho jímacího zářezu situovaných na parcele č. 1/2 kat. území Lazinov.

Popisné a technické údaje o vodním zdroji

Název - označení:	Lazinov, Na Bařině
Jímací objekt (JO):	Lazinov – Na Bařině
Souřadnice KS3:	X: 1 119 141.731; Y: 599 636.702
Souřadnice KS4:	X: 1 119 139.425; Y: 599 637.223
Katastrální území:	Lazinov
Číslo parcely:	1/2
Vlastník parcely:	Zobačová Zdenka Ing., č. p. 4, 679 62 Lazinov
Hydrologické pořadí:	4-15-02-0320
Hydrogeologický rajon:	6560 Krstalinikum v povodí Svratky – střední část
Vlastník JO:	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
Provozovatel JO:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Odběry ($Q_{\max} - 1,5 \text{ l.s}^{-1}$; $Q_{\text{měs.}} - 2\,600 \text{ m}^3.\text{měsíc}^{-1}$ a $Q_{\text{rok}} - 9\,500 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$) z vodního zdroje Lazinov - Na Bařině spolu s vodním zdrojem Lazinov - Na Vrších) jsou povoleny rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod spis. zn. SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu ze dne 30. 12. 2010.

Přírodní podmínky a charakteristika území

Geomorfologické, hydrologické, klimatické

- Po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českořebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda.

- Nadmořská výška terénu se v hodnocené lokalitě pohybuje kolem 388 m n.m.
- Hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. řádu) 4-15-02 Svitava. Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka náleží k dílčímu povodí (4.řádu) s názvem Křetínka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0320-0-00.
- Posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4

Pedologické, geologické, hydrogeologické

- Pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří vyluhované luvické kambizemě.
- Podle regionálněgeologického členění leží zájmový prostor při jižním okraji české křídové pánve, při styku s letovickým krystalinikem.
- Po stránce hydrogeologické rajonizace ČR leží hodnocené prameniště v rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svatky. První rajon budují sedimentární horniny české křídové pánve, druhý rajon krystalické horniny Českého masívu, které jsou i v podloží křídových uloženin.

Ostatní ochranná pásma

- Jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují.
- Posuzovaná lokalita není situována ve zvláště chráněných územích a ostatních územích chráněných podle zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v chráněných ložiskových územích.

Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje

- Využívané jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek spadlých na okolních křídových vyvýšeninách v rámci příslušné hydrogeologické jednotky, tj. na přítocích od severu až severovýchodu.
- Na přítocích do jímadel se podílí především infiltrované srážky s delší dobou zdržení v horninovém prostředí.
- Vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Českořebovské vrchoviny.
- Kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- Zájmový prostor je povrchově odvodňován recipientem Křetínky, povrchové vody této vodoteče nemohou předmětný vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- V dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva podzemní vodou, které by mohly ohrozit vydatnost a jakost podzemní vody využívaných jímacích objektů.
- Jímací objekty jsou situovány v zástavbě rodinnými domy obce Lazinov. Okolní parcely jsou především zahradami, ostatní plochami s využitím jiné plochy, neplodné půdy, ostatní komunikace a zastavěnými plochami a nádvořími.
- Potencionálními bodovými i plošnými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na zastavěných plochách, v zástavbě Lazinova (kontaminace uhlovodíky, těžkými kovy, organickým znečištěním, živinami N, P a patogenní mikroorganismy, hnojením či přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců, tj. kontaminace především dusičnany). Liniovými zdroji provoz na místních a účelových komunikacích a silnici (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C₁₀ až C₄₀, event. chloridy v případě solení při zimní údržbě komunikací a silnice).

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění k odběru (§8) vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávnění vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Je však třeba podotknout, že městský úřad nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, zveřejnil dne 16. 12. 2024 návrh opatření obecné povahy dokumentem č. j. DMBO 72523/2024, ze dne 13. 12. 2024, na úřední desce Městského úřadu Boskovice a dotčené obce. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu podávaly námítky nebo připomínky do 30 dnů od oznámení. Dne 23. 12. 2024 paní Ing. Zdenka Zobačová nahlédla do spisového materiálu ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje Lazinov – Na Bařině. Z nahlížení byl pořízen úřední záznam. Následně ve výše stanovené lhůtě byly proti návrhu opatření obecné povahy podány námítky paní Zdenky Zobačové (nar. 13. 10. 1956), Lazinov 4, 679 62 Křetín, která na základě plné moci zastupuje paní Janu Hrušovou (nar. 17. 08. 1981), Luční 641, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, paní Ivanu Zobačovou (nar. 09. 01. 1983), Lazinov 107, 679 62 Křetín, pana Vladimíra Zobače (nar. 29. 08. 1985), Lazinov 107, 679 62 Křetín a paní Elišku Zobačovou (nar. 12. 09. 1994), Lazinov 107, 679 62 Křetín (dále „Namítatelé“).

V zákonné lhůtě dne 13. 01. 2025 byly namítateli doručeny následující námítky:
Citace:

„I.

Jako vlastníci pozemku, jichž se dotýká stanovení ochranného pásma vodního zdroje Na Bařině, nesouhlasíme se stanovením ochranného pásma vodního zdroje Lazinov - Na Bařině dle veřejné vyhlášky - Návrhu opatření obecné povahy, sp. zn.: SMBO 36803/2023 TOŽP, č. j. DMBO 72523/2024, a proto proti této veřejné vyhlášce, resp. opatření obecné povahy, podáváme v celém rozsahu následující námítky. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Lazinov dne 16. 12. 2024 a je tak zachována lhůta pro jejich podání.

II.

Podle § 30 zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon, se bez další možnosti uvážení správního orgánu a obligatorně ochranná pásma vodního zdroje stanovují pro zdroje s odběrem více než 10 000 m³ za rok. Pro ostatní vodní zdroje s nižším odběrem

než 10 000 m³ za rok pak § 30 vodního zákona stanoví zásadní podmínku, aby jej vůbec správní organ mohl stanovit, a to jsou existující závažné okolnosti. Pokud závažné okolnosti ke stanovení ochranného pásma neexistují, nemá správní orgán jej oprávnění stanovit. V tomto ohledu je pak opatření obecné povahy naprosto nezákonné. Nejen, že žádné závažné okolnosti pro jeho stanovení neexistují, ale napadené opatření obecné povahy pak trpí i naprostou absencí jakéhokoli zdůvodnění, v čem by měly závažné okolnosti, které by dosahovaly takové intenzity, aby se za závažné daly považovat, spočívají. **Celé opatření obecné povahy je tak nepřezkoumatelné.** Znovu je nutné zdůraznit, že zákon pak vyžaduje ne běžné okolnosti pro stanovení ochranného pásma, ale tyto okolnosti musí být v míře závažné!

K absenci závažných okolností pro stanovení daného ochranného pásma je podstatné následující:

1. Dle informace pracovníka VAS, a. s. divize Boskovice (zasláno mailem dne 2. 1. 2025 přiloženo k důkazu), byly odběry vody ze studní Na Bařině v roce 2022 - 589 m³, v roce 2023 - 582 m³ a v roce 2024 - 675 m³. **Jedná se tak v poměru se zákonem stanovenou hranicí 10 000 m³ o natolik nízký odběr vody (cca 1/20), že toto množství odběru vody, který je z vodního zdroje Na Bařině ročně realizován, naprosto neodůvodňuje závěr o existenci závažné okolnosti. Podatele námitek zjistili, že na dany vodní zdroj je napojeno pouze 13 přípojek z cele obce.** Spolu s dalšími fakty (viz dále), tak není naplněn vůbec zákonný důvod pro stanovení ochranného pásma. Důkaz, ze kterého navíc správní orgán při stanovení ochranného pásma jako jediného vycházel (kromě formálně zhotoveného záznamu podrobného měření změn - viz str. 5 namítaného opatření obecné povahy), tedy z **Podkladu pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Lazinov - Na Bařině z července 2013 a revize z července 2024 (dále již jen jako „PODKLAD“)**, je na straně 2 uveden odběr podzemní vody z vodního zdroje Lazinov Na Bařině a Na Vrších celkově do 9 500 m³ za rok, tento údaj pak namítané opatření obecné povahy jen mechanicky kopíruje a přejímá. **Tedy údaj 9 500 m³ je naprosto zavádějící** a nemá v odůvodnění opatření obecné povahy co dělat. Jedná se o údaj, který celkově zahrnuje údaj ke dvěma místům vodního zdroje, kdy ale jeden z nich (a to ten s větším odběrem), je pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje Na Bařině irelevantní. **Jinými slovy, správní orgán opět pochybil, když v jeho rozhodnutí ohledně ochranného pásma vodního zdroje Na Bařině nikde neuvádí žádný údaj o stanoveném či reálném odběru vody.** Pak ale vůbec nelze dle § 30 vodního zákona nejen posoudit, jaký typ ochranného pásma je stanovován (obligatorní či s podmínkou závaznosti okolnosti), ale již vůbec nelze vyhodnotit případnou existenci závažných okolností pro stanovení ochranného pásma. Podatelé námitek sami dohledali dle níže uvedených dokumentů, že odběr ze studní Na Vrších byl povolen ve výši 8 700 m³ za rok a pro studny Na Bařině **pravděpodobně** 800 m³ za rok, tedy celkem 9 500 m³ za rok. Povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno pro oba zdroje v roce 2010. Uvedený údaj 9 500 m³ je tak chybná a zavádějící hodnota, neboť odběry vody ze studní Na Bařině zdaleka nedosahují 10 000 m³ za rok, ale pouze za poslední 3 roky v průměru 615 m³ za rok!
2. Jak je již uvedeno shora, **namítané opatření obecné povahy neobsahuje nikde v odůvodnění žádné vlastní úvahy správního organu, k jakým závažným okolnostem dospěl, které by stanovení ochranného pásma odůvodňovaly.** Vzhledem k tomu, že i opatření obecné povahy je rozhodnutí (i v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu), je nutné, aby i opatření obecné povahy splňovalo všechny zákonné náležitosti ve svém obsahu dle správního řádu. Musí tedy obsahovat mimo jiné řádné odůvodnění, vlastní úvahy správního organu o okolnostech vyžadovaných pro stanovení ochranného pásma. Jinak se jedná o rozhodnutí nezákonné pro svoji nepřezkoumatelnost. Nestačí pak ani například odkaz na jakýkoli důkaz, který je podkladem pro rozhodnutí. Pokud tedy správní organ ve svém rozhodnutí odkazuje na důkaz v podobě PODKLADU, ani kdyby tento důkaz sám závažné okolnosti uváděl, nestačí, aby správní organ

například cokoli jen formalisticky „překopíroval“ do svého rozhodnutí. Správní organ musí uvést své vlastní úvahy. V tomto případě pak žádné závažné okolnosti pro stanovení ochranného pásma neuvádí ani daný důkaz v podobě PODKLADU (tedy Podklad pro změnu ochranných pasem vodního zdroje Lazinov - Na Bařině z července 2013 a revize z července 2024). Z tohoto PODKLADU (ani z roku 2013, ani z roku 2024) není zřejmé, jakým způsobem dospěl zpracovatel tohoto PODKLADU k vymezení rozsahu ochranného pásma. Chybí zde výpočty pro konkrétní vymezení ochranného pásma. **Tento PODKLAD (obě verze z roku 2013 i z roku 2024) nejen opět chybně pracuje se zavádějící cifrou odběru vody 9 500 m³, ale zcela chaoticky a nepodloženě na str. 7 obou verzí v bodě 4.5. v hypotetické rovině hovoří o Bodovém a plošném zdroji znečištění, aniž by ale z celého materiálu bylo někde vůbec sehnatelné, jak k těmto zdrojům znečištění zpracovatel PODKLADU dospěl.** Z materiálu neplynou žádná měření, šetření v tomto ohledu. **Verze z roku 2013** v bodu 4.5. výslovně uvádí zcela formálně, hypoteticky, že těmito zdroji znečištění mohou být „*antropogenní, neekologické činnosti v zástavbě Lazinova - stavební činnost, splaškové vody, hospodaření na zahradách*“, aniž by na jiném místě materiálu bylo sehnatelné, jak k tomu zpracovatel dospěl, s jakými podklady, důkazy, údaji, šetřeními atd. v tomto ohledu pracoval. O to záhadnější je, že tuto hypotetickou vetu (zdroje znečištění) pak verze z roku 2024 zcela opouští (již se vůbec nemluví o stavební činnosti, splaškové vodě a hospodaření na zahradách), ale najednou se nově objevují „*antropogenní činnosti na zastavených plochách, v zástavbě Lazinova jako je kontaminace uhlovodíky, těžkými kovy, organickým znečištěním, živinami N, P a patogenní mikroorganismy, hnojením či přípravky na ochranu rostlin k hubení škůdců, tj. kontaminace především dusičnany*“. Jak k těmto faktorům zpracovatel dospěl, je naprostou neznámou, nikde se v textu na jiných místech PODKLADU neobjevují ani náznakem indicie k tomu, že by se zrovna věci typu uhlovodíky, dusičnany, hnojiva, dokonce těžké kovy atd. mely v daném místě vůbec nacházet. **V tomto ohledu je tak tento jediný důkaz v podobě PODKLADU zpracovaný v roce 2013, resp. 2024 pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje s tak malým průměrným odběrem za rok (615 m³) naprosto nepoužitelný.**

3. Rozhodnutí správního orgánu v podobě opatření obecné povahy tak nemá vůbec podklad v provedeném dokazování. **Naprosto není nikde vyhodnocena skutečná závažnost okolností, která by stanovení ochranného pásma vůbec zdůvodňovala. Správní organ ve svém odůvodnění na stra. 5. - 8. pouze mechanicky a formalisticky zkopíroval části textu PODKLADU.** Správní orgán tak zcela rezignoval na svoji zákonnou povinnost rozhodnutí řádně odůvodnit, uvést vlastní úvahy, a to včetně k závažným okolnostem. Daný důkaz v podobě PODKLADU pro návrh ochranných pasem je pak neodborně zpracovaný a jako důkaz vůbec neodůvodňuje, aby byl tento vodní zdroj s průměrným odběrem cca 615 m³ za rok chráněn ochranným pásmem. Ani jeden z podatelů námitek neohrožuje vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje jakoukoli svojí činností v daném místě. Správní organ, ale i důkaz pro rozhodnutí (v podobě PODKLADU) tedy zcela mlčí, činnost na daných pozemcích nijak nehodnotí, odborně neposuzuje.
4. Závažná okolnost není dána již jen proto, že daný vodní zdroj je provozovaný již od roku 1962 a nikdy nebyly žádné problémy s množstvím ani s kvalitou vody ve studních. **Žádné takové problémy či okolnosti kvality vody nekonstatuje ani návrh opatření obecné povahy, ani žádný podklad pro rozhodnutí správního orgánu v této věci. Rozhodnutí správního orgánu o stanovení ochranného pásma je tak projevem libovůle správní moci, kdy se někdo prostě rozhodl, že ochranné pásmo kolem tohoto vodního zdroje po více jak 60 letech stanoví, aniž by k tomu ale byly splněny zákonné podmínky.**

5. V tomto ohledu **nepostupoval správní orgán při svých úvahách a rozhodování v souladu s principem proporcionality (viz i bohatá judikatura Nejvyššího správního soudu)**, neposuzoval žádným způsobem vzhledem k okolnostem a historii vodního zdroje na jedné straně nutnost a míru ochrany veřejného zajmu na tom ochranné pásmo vůbec zřizovat a na druhé straně právo na ochranu vlastnického práva podatelů námitek k zasaženým nemovitostem, kdy je zřejmé, že zřízení ochranného pásma zcela zásadním způsobem zasáhne do jejich vlastnického práva k dotčeným pozemkům. Jedná se jednoznačně o pozemky v zástavbě, kde jsou umístěny historicky rodinné domy, jejich vlastníci zde žijí a dotčené pozemky užívají. K tomu se přidává, že daný vodní zdroj má odběr vody pouze a jen v průměru cca 615 m³ za rok a reálně obsluhuje jen pár domů v obci (dle zjištěných informací se jedná pouze o 13 přípojek).
6. Jediné zdůvodnění správního orgánu pro stanovení ochranného pásma uvedené na str. 5 návrhu opatření obecné povahy „ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje vod využitelných pro zásobování pitnou vodou“ a dále, že „stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem“ není v reálu žádným zdůvodněním a vlastní úvahou správního orgánu, ale **pouze přepsáním zákonné citace samotného § 30 odst. 1 vodního zákona.**
7. Navíc je zde reálně jiné technické řešení, kdy těchto pár domů (přípojek) může mít zdroj vody z dalších studní existujících na území obce (např. vodní zdroj Lazinov - Na Vrších). I v tomto ohledu tak není splněna podmínka závažné okolnosti pro zřízení ochranného pásma:
- V roce 1996 jedna z podatelek námitek, paní Zdenka Zobačová, souhlasila - pro veřejný zájem - se stavbou vodovodu na pozemcích v jejím vlastnictví - p. č. 1/2 a 1/1, kterou došlo k propojení vodovodu z lokality Na Vrších (vodojem a studny 51 a 52 citované v PODKLADU) s vodovodem vybudovaným Vodovodním družstvem Lazinov v roce 1962. Toto propojení vodovodu byl uskutečněno jako druhá etapa výstavby nového vodovodu v obci Lazinov. Rekonstrukce vodovodu Vodovodního družstva Lazinov byla provedena v roce 1994, jako první etapa výstavby nového vodovodu v obci Lazinov, na zaklade PD vypracované Ing. arch. Miroslavem Hladíkem, kde v technické zprávě je uvedeno, citace: "Popsaná rekonstrukce družstevního vodovodu tvoří první etapu výstavby nového vodovodu v této části obce Lazinov. Druhá etapa plánovaná na rok 1995 zahrnuje napojení rekonstruovaného družstevního vodovodu na nově vybudovaný vodojem na severním okraji obce, který má kapacitu 100 m³. Trasa napojovacího řádu bude vedena od studni družstevního vodovodu přes sousedící zahradu, dále pod silnicí Křetín - Lazinov a podél obslužné silnice pro nově budované rodinné domky ke stávajícímu vodojemu.", konec citace. Propojení vodovodu (druhá etapa výstavby vodovodu v obci Lazinov) bylo vybudováno v roce 1996 na pozemcích ve vlastnictví podatelů s tím, že voda ze studní Na Bařině bude sloužit jako užitková. (Kolaudační rozhodnutí č. j. RŽP/Vod/2327 /96-Po). V závazném posudku okresního hygienika k rekonstrukci vodovodu Vodovodního družstva Lazinov ze dne 7. 1. 1994 je uvedeno, že se jedná o prozatímní zásobování ze stávajících zdrojů (studny S3 a S4) před napojením na centrální zdroj veřejného vodovodu - vodojem.
 - Napojení domů na vodovod ve staré zástavbě obce je možné nejen z výše uvedeného propojení vodovodu, ale také z vodovodu pro Letovice (křížení vodovodu Letovice a vodovodu Vodovodního družstva Lazinov mezi domy č. p. 6 a c. p. 99) a dále z nově vybudovaného vodovodu v lokalitě Příhon. Vybudováním vodovodu v lokalitě Příhon došlo dle sdělení pana starosty Lazinova k zaokruhování vodovodu.
 - Současně s vybudováním propojení vodovodu Na Vrších a vodovodu Vodovodního družstva, souběžně s tímto propojením vodovodu, bylo vybudováno propojení kanalizace z lokality Na Vrších do staré zástavby obce. Kanalizace je vybudována v navrhovaném I. OP vodního zdroje Na Bařině, je z betonových kanalizačních rour, uložená v tekutých píscích. Kvalitu vody ve

studních může tato kanalizace ovlivnit. Kanalizace byla vybudována Obcí Lazinov jako dešťová kanalizace, (Kolaudační rozhodnutí č. j. RŽP/Vod/2327 /96-Po), ale je užívána jako jednotná kanalizace (dle Kanalizačního řádu obce Lazinov). V PODKLADU o existenci kanalizace v blízkosti studní není zmínka.

- Z údajů ohledně množství reálného odběru vody z vodního zdroje Na Vrších za uplynulé roky (cca 5000 m³ ročně), je pak zřejmé, že i kdyby došlo k napojení odběru cca 615 m³ za rok, který nyní vykazuje vodní zdroj Na Bařině, tak se toto průměrné roční množství 615 m³ odběru vody kapacitně bohatě vejde do povoleného odběru vody z vodního zdroje Na Vrších (8 700 m³).

III.

Nad rámec shora uvedeného podatelé námitek uvádějí, že Povolení k odběru podzemních vod ze zdroje Lazinov (studny S1, S2, S3 a S4) spis. zn.: SMBO19639/2010/TOŽP/Lu ze dne 30. 12. 2010 mění Vodoprávní povolení k odběru podzemní vody, které se týká pouze studní S1 a S2 (č. j. RŽP 2481/01-Ba ze dne 14. 1. 2002), a to odběr 8 700 m³ za rok. O studních S3 a S4 ve Vodoprávním povolení z roku 2002 není zmínka. V roce 2010 jsou do povolení k odběru podzemní vody přidány studny S3 a S4 a odběr navýšen o 800 m³ za rok. Ani v jednom povolení není specifikováno, kdy byly studny vybudovány, kdy byly zkolaudovány. **Podatelé námitek tak namítají, že se v případě vodních zdrojů - studní, pro které je stanovováno ochranné pásmo, jedná o nepovolené stavby (černé stavby) a tyto by měly být zcela odstraněny v řízení o odstranění stavby, k tomu příslušným stavebním úřadem.** To, že ke studním neexistuje žádná technická ani hydrologická dokumentace pak konstatují obě verze PODKLADU pro stanovení ochranného pásma z roku 2013, resp. 2024 (viz str. 7). **Podatelé námitek trvají na tom, aby správní organ předložil a do spisu založil rozhodnutí, ze kterého bude plynout, že se jedná o stavby povolené k užívání. V opačném případě je nezbytné, aby došlo k odstranění staveb.**

Dále zde existuje **reálné riziko znečištění z jiných zdrojů** a míst, než jsou pozemky, kde je ochranné pásmo stanoveno:

- Vzhledem k tomu, že ke studním neexistuje žádná dokumentace, povolení atd., správní organ při svém rozhodování zcela pominul další podstatnou skutečnost, že v blízkosti tohoto vodního zdroje Na Bařině existuje stará rekultivovaná skládka odpadů těsně vedle severní hranice navrhovaného ochranného pásma (p. č. 141/1) ve vzdálenosti cca 170 m od studní S3 a S4 Na Bařině. V PODKLADU pro stanovení ochranných pásem o této skládce není žádná zmínka. Tento PODKLAD toto riziko nijak nevyhodnocuje. I z tohoto důvodu by měl být vodní zdroj Na Bařině raději zcela zrušen.
- Z výměry navrhovaného ochranného pásma II. stupně tvoří 38 % komunikace pro motorová vozidla, která spojuje Křetín s Lazinovem. Povrchové vody z této komunikace odtékají a vsakují se do území navrhovaného ochranného pásma. To může znamenat větší znečištění než činnost na nemovitostech podatelů, a proto je vhodné využívat pro zásobování občanů vodou studny S1 a S2 - Na Vrších, případně vodu z vodovodu Letovice nebo propojení vodovodu z lokality Příhon. Opět o tomto se PODKLAD pro stanovení ochranných pásem vůbec nezmiňuje. I z tohoto důvodu by měl být vodní zdroj Na Bařině raději zcela zrušen.

Nad rámec uvedeného si nelze nevšimnout skutečnosti, že o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Na Bařině se uvažuje již 10 let. Je s podivem, že k vyvěšení dokumentu došlo 16. 12. 2024, tedy před vánočními a novoročními svátky. Všechny instituce v tuto dobu pracují v omezeném režimu. Tím bylo podatelům znemožněno uskutečnit některé konzultace s odbornými firmami.

K terénnímu šetření, které proběhlo dne 23. 4. 2013 (str. 2 Podkladu pro stanovení ochranných pásem) nebyl vlastníkem pozemku p. č. 1/2 (Zdenka Zobačová), na kterém se studny nacházejí, přizván.

Navrhujeme zrušení ochranného pásma vodního zdroje Na Bařině a zrušení odběru vody ze studní Na Bařině a pro zásobování nemovitostí ve staré zástavbě obce využít výše uvedené možnosti. Zdroje Na Vrších i zdroj Vodovod Letovice mají dostatečnou kapacitu, aby mohly pokrýt zásobování vodou ve staré zástavbě obce v objemu cca 700 m³ za rok. Pro VaS, a. s. to bude rozhodně levnější varianta než vynakládat zdroje na údržbu studní S3 a S4.

IV.

Jsme přesvědčeni, že stanovení ochranného pásma na našich pozemcích je tak nepřiměřené, neopodstatněné a nezákonné. Navrhujeme tak, aby byla veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Lazinov - Na Bařině - sp. zn.: SMBO 36803/2023 TOŽP, č. j. DMBO 72523/2024, zrušena.“

Dne 16. 03. 2025 obdržel vodoprávní úřad MěÚ Boskovice od společnosti VAS, a.s. – divize Boskovice vyjádření k námitkám ze dne 06. 03. 2025:

Cítace:

„VAS Boskovice, jako provozovatel předmětného vodního zdroje (VZ) a současně zástupce žadatele o stanovení ochranných pásem, k předaným námitkám sděluje následující:

Je pravdou, že odběr podzemní vody z VZ Lazinov - Na Bařině nedosahuje množství 10 000 m³/rok stanovené v § 30 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), ale nelze souhlasit s tvrzením, že neexistují jiné závažné okolnosti pro stanovení ochranných pásem (OP) i pro tento vodní zdroj. Skutečně existují i technická řešení, která by umožnila zásobování domácností, napojených na tento kdysi samostatný „Družstevní“ vodovod, pitnou vodou s vyloučením využití tohoto VZ. Přesto je nezbytné tento a všechny další VZ využitelné k zásobování obyvatelstva pitnou vodou zachovat a chránit, a to bez ohledu na jejich současné využívání.

Obec Lazinov má mimo vlastních zdrojů vody pouze pro obec možnost posílit zásobování pitnou vodou i ze skupinového vodovodu Letovice. Jedná se však o přivaděč dotovaný pitnou vodou z VZ Letovice - Poříčí a tento vodní zdroj jímá pouze podzemní vody mělkého oběhu, jejichž vydatnost je vysoce závislá na klimatických podmínkách (zejména srážkové úhrny). Suché klima minulého desetiletí jasně ukázalo, že dlouhodobé sucho mělo na tyto zdroje natolik fatální dosah, že jsme museli přestat využívat jímací objekty na pozemcích p. Luffera v Prostředním Poříčí - 5 kopaných studní, které vyschly. Mimo obce Lazinov je z VZ Letovice - Poříčí dále zásobována obec Křetín (má i vlastní mělké zdroje, ale s kolísající kvalitou i vydatností) a místní část Letovic - Meziříčko. Případné přebytky doplňují zásobování vodou města Letovice.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že přívodný systém z Poříčí by potřeboval spíše posílit dalším vodním zdrojem (nedaří se najít vhodnou lokalitu), než odstavovat stávající dlouhodobě ověřené zdroje vody. Jedním z nich je i vodní zdroj Lazinov - Na Bařině, který se při dalším období sucha může stát „jazýčkem na vahách“ mezi udržením zásobování nebo omezením dodávky vody v obcích a místních částech na přivaděči z Poříčí.

VZ Lazinov - Na Bařině se, ve světle klimatických podmínek minulého desetiletí, stal natolik významnou součástí budoucího plynulého zásobování obyvatelstva pitnou vodou, že bylo, vlastníkem a provozovatelem předmětné vodovodní soustavy, rozhodnuto požádat o ochranu vodního zdroje nad rámec obecné ochrany vod stanovením ochranných pásem vodního zdroje.

Speciální ochrana tohoto VZ je důležitá zejména z důvodu lokalizace jímacích objektů v intravilánu obce a mělkého oběhu jímaných vod, které jsou tak vystaveny většímu riziku ohrožení po stránce kvalitativní i kvantitativní, a to zejména antropogenními činnostmi uvedenými v původním HG

podkladu konkretizovanými v aktualizaci HG podkladu z roku 2024 - zpracovatel HG podkladu nemusel nikde prokazovat, jak k těmto závěrům došel, protože uvedená devastace přírodního prostředí je bohužel výsledkem běžného lidského osídlení jakéhokoliv území a zpracovatel námitek, pokud chce tato fakta zpochybňovat, by naopak měl uvést důvody proč tomu tak právě v Lazínově nebude. Navržený ochranný režim navíc pouze konkretizuje závazek p. Josefa Macenka i za jeho nástupce, jako vlastníky pozemku pod jímacími objekty, k ochraně tohoto vodního zdroje. Závazek je uveden ve smlouvě mezi p. Josefem Macenkem a vodovodním družstvem ze dne 20. 9. 1962, takže zřízení OP nezasáhne a už vůbec ne zásadním způsobem do vlastnických práv vlastníků pozemků. Díky existenci stanoveného OP budou mít naopak možnost požádat o náhrady za prokázané omezení užívání nemovitostí v OP. Kopii této smlouvy obdržel v průběhu řízení vodoprávní úřad od obce Lazínov. V této smlouvě dále předal vlastník pozemku uživatelům vodního zdroje do trvalého užívání část pozemku okolo studní o výměře 15 x 15 m. V tomto bodě je návrh OP dokonce mírnější, protože rozsah OP I. stupně je navržen pouze v rozsahu 7,5 x 6,5 m.

Máme za to, že zajištění budoucího plynulého zásobování obyvatelstva pitnou vodou je dostatečně závažným důvodem ke stanovení OP i pro VZ, který nedosahuje hranice odběru 10 000 m³/rok.“

Vodoprávní úřad zkoumal, zda-li písemnost, kterou podali namítatelé náleží mezi odůvodněné námítky, nebo mezi připomínky.

Podání je klasifikováno jako námitka, neboť vlastnictví a užívání pozemků, které leží v navrhovaném OP I. a II. stupně vodního zdroje Lazínov – Na Baříně jsou ve vlastnictví namítatelů. Námítky byly podány včas a jsou přípustné.

K výše uvedeným námitkám vodoprávní úřad sděluje:

K článku I.:

Vodoprávní úřad námítky bere v potaz a samotnými námitkami se vodoprávní úřad zabývá níže.

K článku II.:

Ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona jsou naplněna, i když průměrný odběr podzemní vody z jímacího území není více než 10 000 m³ za rok, protože se jedná o dlouhodobý zdroj podzemní vody pro veřejnou potřebu obce Lazínov a z hlediska klimatických změn, každoročního sucha je nutné zachovávat a pečovat o stávající zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu. Vodní zdroj Lazínov – Na Baříně je důležitý zdroj podzemní vody zásobují obec Lazínov pitnou vodou a okolní vodní zdroje začínají vysychat (VZ Letovice – Poříčí). Z těchto důvodů vyplývá, že závažné okolnosti jsou naplněny a proto je tento veřejný zájem zásobování obyvatel obce Lazínov pitnou vodou nadřazen nad zájmy jednotlivců.

Dle legislativy České republiky opatření obecné povahy není právním předpisem ani rozhodnutím (§ 171 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád). Odůvodnění závažných okolností je součástí tohoto stanovení opatření obecné povahy.

Námitka o neexistenci závažných okolností se na základě výše uvedené odpovědi zamítá.

K absenci závažných okolností pro stanovení daného ochranného pásma je podstatné následující:

1. Viz odpověď společnosti VAS a.s. – divize Boskovice ze dne 06. 03. 2025, kde je podrobně popsán důvod zachování vodního zdroje Lazínov – Na Baříně.

Dále vodoprávní úřad uvádí, že povolení pod spis. zn: SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu, ze dne 30. 12. 2010 k odběru podzemní vody v množství 9 500 m³ je stanoveno pro jeden hydrogeologický rajon nezávisle na počet odběrných míst. Z tohoto důvodu není potřeba rozdělovat z jakého zdroje bylo kolik vody odebráno. V povolení je uvedeno jaký je maximálně možný povolený odběr ze všech vodních zdrojů aby nedošlo k poškození těchto vodních zdrojů. Jak je zmíněno výše, jedná se o důležitý zdroj podzemní vody, protože okolní vodní zdroje, které také zásobují obec Lazinov dle provozovatele začínají vysychat (VZ Letovice – Poříčí). Odůvodnění závažných okolností je součástí tohoto stanovení opatření obecné povahy. Odběry vody z dotčeného vodního zdroje v množství 9 500 m³ bylo v povolení pod spis. zn: SMBO 19639/2010/TOŽP/Lu, ze dne 30. 12. 2010 stanoveno pro jeden hydrogeologický rajon nezávisle na počet odběrných míst. Z tohoto důvodu není potřeba rozdělovat z jakého zdroje bylo kolik vody odebráno. V povolení je uvedeno jaký je maximálně možný povolený odběr ze všech vodních zdrojů aby nedošlo k poškození těchto vodních zdrojů.

Námítka neodůvodňující závěr o existenci závažné okolnosti se na základě výše uvedené odpovědi zamítá.

2. Vodoprávnímu úřadu nenáleží autorizace s kulatým razítkem z oblasti hydrogeologie aby mohl nahradit, rozporovat nebo zpochybnit odborné znalosti a výklad autorizované osoby, proto PODKLAD hydrogeologa byl z větší části „překopírován“ a tento PODKLAD je pro vodoprávní úřad dostatečným podkladem pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Opatření obecné povahy není právním předpisem ani rozhodnutím (§ 171 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád). Odůvodnění závažných okolností je součástí tohoto stanovení opatření obecné povahy. Jak zpracovatel PODKLADU dospěl k závěrům je na posouzení Hydrogeologem a místním šetření, které bylo provedeno v roce 2013.

Námítka o neobsahu odůvodnění a vlastních úvah správního orgánu, k jakým závažným okolnostem dospěl, které by stanovení ochranného pásma odůvodňovaly se na základě výše uvedené odpovědi zamítá.

3. Viz odpověď společnosti VAS a.s. – divize Boskovice ze dne 06. 03. 2025, kde je podrobně popsán důvod zachování vodního zdroje Lazinov – Na Bařině.

Vodoprávní úřad v souladu s vodním zákonem má snahu naplnit předmět a účel tohoto zákona, zejména v souladu s ustanovením § 1, chránit povrchové a podzemní vody, jako ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí a přírodní zdroje, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závislých suchozemských ekosystémů.

Námítka nevyhodnocení závažné okolnosti se na základě výše uvedené odpovědi zamítá.

4. Přestože nebyly doposud hlášeny žádné problémy s množstvím ani kvalitou vody ve studních je důležité stanovit omezující činnosti a zákazy v okolí tohoto vodního zdroje Lazinov – Na Bařině aby nedošlo k zhoršení nebo ohrožení vydatnost, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje i pro budoucí generace. Stanovení ochranného pásma není projevem libovůle správní moci, ale je reakcí na žádost provozovatele tohoto vodního zdroje, který se tak rozhodl v této době vzhledem k situaci ohledně vodních zdrojů zásobujících obec Lazinov. Úvahy nejsou součástí Návrhu opatření obecné povahy.

Námítka, že rozhodnutí správního orgánu o stanovení ochranného pásma je projevem libovůle správní moci se na základě výše uvedené odpovědi zamítá.

5. Jelikož namítatelé neuvádí konkrétní příklad z bohaté judikatury Nejvyššího správního soudu ohledně nepostupování správního orgánu při svých úvahách a rozhodování v souladu s principem proporcionality, tak vodoprávní úřad nebude na tuto námitku reagovat a tuto námitku zamítá.

Dále vodoprávní úřad sděluje, že v Návrhu opatření obecné povahy pod č.j. DMBO 72523/2024 ze dne 13. 12. 2024 uvedl, že dle ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávnění vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Je však třeba podotknout, že městský úřad nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Tzn., že v případě dotčení vlastnického práva vodní zákon upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a tím vodoprávní úřad reagoval na vlastnické práva majitelů dotčených parcel.

Dále na základě smlouvy sepsané mezi p. Josefem Macenkem Lazinov č. 4 a vodovodním družstvem ze dne 20. září 1962, dává p. Macenek do trvalého užívání část pozemku/zahrady/ která je vlastnictvím p. Macenka o výměře 15 x 15 bm za účelem podchycení pramenů a vybudování vodojemu pro vodovod, který si občané Lazinova sloučení ve vodovodní družstvo vybudují na vlastní náklady, tak dle bodu č. 3: „Naproti tomu se zavazují, že okolí vodojemu nebudu já ani můj nástupce přihnojovat umělými hnojivy ani močůvkou, aby nedošlo ke znečištění a znehodnocení pitné vody v pramenech i vodojemech a nebudu svévolně poškozovat stávající zařízení na pozemku.“

Tzn. že již předešlý majitel dotčeného pozemku zavázal sebe i svoje nástupce k dodržování určitých omezení ohledně provozu tohoto vodního zdroje v okruhu 15 x 15 m, tudíž nedojde k žádnému novému dotčení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků pro stanovení OP I. stupně. Navíc byl navržen režim v OP II. stupně a dle § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona je možné poskytnutí náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů, jak bylo uvedeno výše.

6. Úvahy nejsou součástí Návrhu opatření obecné povahy, proto je uvedena "pouze" citace samotného vodního zákona. Vodní zákon, kterým se vodoprávní úřad řídí je základním podkladem k rozhodování.

Námitka přepsání pouze zákonné citace § 30 odst. 1 vodního zákona se na základě výše uvedené odpovědi zamítá.

7. Viz odpověď společnosti VAS a.s. – divize Boskovice ze dne 06. 03. 2025, kde je podrobně popsán důvod zachování vodního zdroje Lazinov – Na Bařině.

K odrážce č. 1: jak je uvedeno v odpovědi společnosti VAS a.s. – divize Boskovice ze dne 06. 03. 2025, z důvodu vysychání vodních zdrojů je již potřeba zachovat a chránit všechny vodní zdroje bez ohledu na jejich současné využívání.

K odrážce č. 2: viz odpověď k odrážce č. 1

K odrážce č. 3: Kolaudační rozhodnutí RŽP/Vod/2327 /96-Po bylo vydáno v roce 1996 od té doby se razantně změnila klimatické podmínky celosvětově a jakékoliv odstavení již ověřeného a v současnosti pořád funkčního vodního zdroje je nelogické a proti veřejnému zájmu.

To, že kanalizace, která vede v blízkosti vodního zdroje Lazinov - Na Bařině není uvedena v PODKLADU je na posouzení Hydrogeologem. Kanalizace ve zmíněné lokalitě je postavena od r. 1996. Do dnešní doby nebyla provozovatelem vodovodu nahlášena zhoršená kvalita podzemní vody odebíraná z uvedeného vodního zdroje. Při výstavbě kanalizace se již počítalo v tomto úseku s tímto vodním zdrojem a proto kanalizace je v okolí vodního zdroje provedena z obetonované kameniny a ne jenom z betonu (dle sdělení provozovatele kanalizace v obci Lazinov a podkladů ke kolaudaci kanalizace č.j.: RŽP/Vod/2327/96-Po, ze dne 18. 11. 1996). Kanalizace byla zkolaudována jako dešťová, ale stavebně provedena v požadavcích na odvod splaškových vod.

K odrážce č. 4: Tak jak bylo uvedeno výše, nezáleží, jaký je současný odběr z vodního zdroje Lazinov – Na Bařině, ale záleží na tom, že je to jeden ze současných zdrojů pitné vody zásobující obyvatelstvo obce Lazinova a nikdo nedokáže s jistotou říct kdy a jaký zdroj v budoucnosti může částečně anebo úplně vyschnout (přestože se již tak děje - VZ Letovice – Poříčí začíná vysychat). Proto je i tento zdroj podzemní vody brán jako důležitý zdroj pitné vody pro obec Lazinov. Z hlediska hydrogeologie je lepší mít odběr ze dvou různých zdrojů, které jsou každý napojeny na jinou hydrologickou zvodně než pouze z jednoho zdroje a jedné hydrologické zvodně.

Přestože vodoprávní úřad rozumí tvrzení namítatelů, že vodní zdroj Lazinov - Na Bařině je možné technicky propojit s jinými vodními zdroji zásobujícími obec Lazinov, nesouhlasí s tímto provedením z výše uvedených důvodů a námítku, že není splněná závažná okolnost zřízení ochranného pásma proto zamítá.

K článku III.:

K poznámce ohledně povolení k odběru podzemních vod ze zdroje Lazinov vodoprávní úřad uvádí, že chybou psaní v I. výrokové části rozhodnutí pod sp. zn.: 19639/2010/TOŽP/Lu, ze dne 30. 12. 2010, jsou v odstavci "mění" chybně uvedeny gravitační studny S3, S4, ale již v odstavci "takto" jsou studny S3 a S4 uvedeny správně:

„I. výrok

mění

podle ustanovení § 12 odst. 1, písm. a), e) v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písm. b), bod 1. § 9 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí OkÚ Blansko, pod č.j. RŽP 2481/01-Ba, ze dne 14.11.2002 (platnost byla prodloužena rozhodnutím MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, spis.zn. SMBO 2989/2007/TOŽP /Lu, ze dne 30.5.2008), jímž bylo povoleno nakládání s vodami – odběr podzemních vod z vodního zdroje Lazinov – z čerpaných studní S1 (x-599 661.787, y-1 118 858.284) a S2 (x-599 653.018, y-1 118 854.111) a gravitačních studní S3 (x-599 632.733, y-1 119 137.460) a S4 (x-599 631.420, y-1 119 139.472), na p.č. 1/2 a 141/7 k.ú. Lazinov, za účelem zásobování obyvatel Obce Lazinov pitnou vodou,

t a k t o :

Vydává povolení k nakládání s vodami – k odběr podzemních vod z vodního zdroje Lazinov – z čerpaných studní SS1 (x-599 661.787, y-1 118 858.284) a S2 (x-599 653.018, y-1 118 854.111) a gravitačních studní S3 (x-599 632.733, y-1 119 137.460) a S4 (x-599 631.420, y-1 119 139.472), na p.č. 1/2 a 141/7 k.ú. Lazinov, za účelem zásobování obyvatel Obce Lazinov pitnou vodou, v tomto rozsahu (pro celou soustavu):“

Jak správně námítkatelé uvádí, tak v rozhodnutí OkÚ Blansko, pod č.j. RŽP 2481/01-Ba, ze dne 14. 11. 2002 jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, spis .zn. SMBO 2989/2007/TOŽP /Lu, ze dne 30.5.2008 nejsou studny S3 a S4 uvedeny.

O změnu bylo požádáno 24. 11. 2010 společností VAS, a.s., která žádala o změnu povolení, konkrétně o rozšíření o studny S3 a S4 a dále i o navýšení celkového odběru z 8 700 m³/rok na 9500 m³/rok, tak jak je uvedeno v rozhodnutí pod sp. zn.: 19639/2010/TOŽP/Lu, ze dne 30. 12. 2010, kde je informace, že kromě navýšení množství odebírané podzemní vody mělo být ještě žádáno o rozšíření o gravitační studně S3 a S4. Jedná se tedy o chybu v psaní.

Jelikož se jedná o změnu povolení k odběru podzemních vod, tak vodoprávní úřad již neuvádí, kdy byly studny vybudovány nebo zkolaudovány.

Námítka, že studny jsou nepovolené je lichá. Dle dohledaných podkladů, byly studny budovány v r. 1962 (doloženo Zápisem odboru vodního hospodářství a energetiky ONV v Blansku ze dne 29. 09. 1962 – jedná se o vybudování dílčího vodovodu sestávajícího se zajištění pramenišť, s vybudování akumulací jímky, s vybudování zásobního řadu a s vybudování domovních přípojek pro 25 domků) Dále dne 07. 01. 1966 Rada místního národního výboru v Lazinově, žádala radu MNV v Lazinově, aby zajistila na vodohospodářském odděl. ONV Blansko provedení kolaudace stavby vodovodu.

Jiná dokumentace nebyla dochována/doložena, ale dle doložených podkladů jako Hospodářské smlouvy o stavebních pracích č. 244-1/62, Rozpis plánu investičních prací v akci Z na rok 1962, technické dokumentace pro investiční práce v akci Z ze dne 26. 09. 1962, Ze Zápisu z jednání ONV Blansko ze dne 29. 09. 1962, Zápisu o tlakové zkoušce z 29. 10. 1962 je evidentní, že stavba vodního zdroje s místním vodovodem proběhla oficiální cestou, ale bohužel nebyly již dochovány podklady jako povolení stavby a kolaudační rozhodnutí – z těchto dokumentů je i tak patrné, že se nejedná o černou stavbu.

Dále Krajský úřad JMK, odbor ŽP a zemědělství vydal dne 19. 08. 2004 pod č.j. JMK 11672/2004 OŽPZ-Da, Rozhodnutí o povolení provozování vodovodních řadů, kde dotčený vodní zdroj i s vodovodním řadem je jedna ze staveb, pro kterou společnost VAS, a.s. má povolení k provozování, což je dalším důkazem, že tento vodní zdroj nemůže být černou stavbou. Dále má vodoprávní úřad k dispozici čestné prohlášení od místních pamětníků, že studna na pozemku p. č. 1/2, k. ú. Lazinov, která zásobuje obec Lazinov pitnou vodou byla postavena před rokem 1955. Tzn., že vodní zdroj (studna) se považuje za stavebně povolenou.

Výše zmíněné dokumenty byly zařazeny do spisové dokumentace.

Námítka o odstranění stavby byla ve výše uvedené odpovědi zamítnuta.

K odrážce č. 1: Zmíněná rekultivovaná skládka dle sdělení obce Lazinov zanikla v 90-tých letech (materiál, který se na skládku ukládal, tak byl inertní). Přes tuto skládku vede potrubí dešťové kanalizace – z přepadu od vodního zdroje Lazinov - Na Vrších, které vyústíje pod silnicí a případné znečištění by se projevilo nejdříve tam. Doposud nikdo nehlásil vodoprávnímu úřadu žádné znečištění z této dešťové kanalizace. A jak bylo zmíněno výše: To, že se nachází bývala skládka x desítek metrů od vodního zdroje Lazinov - Na Bařině a není uvedena v PODKLADU je na posouzení Hydrogeologem. Vodní zdroj ani po tolika letech nevykazuje znečištění a to znamená, že nedochází

ke kontaminaci vodního zdroje způsobenou bývalou skládkou, kanalizací anebo silnicí pro motorová vozidla. Že nedojde ke kontaminaci vodního zdroje Lazinov – Na Bařině ani z budoucího septiku s filtrem a vsakovacím objektem umístěných na pozemcích p.č. 141/6, 1/1, 1/4, k. ú. Lazinov, nezávisle potvrdil i další hydrogeolog Mgr. Jirí Hrubým, Ph.D., odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 2360/2017, který provedl průzkum v dané lokalitě ohledně vsakování předčištěných vod.

K odrážce č. 2: PODKLAD ohledně silnice pro motorová vozidla zmiňuje co je omezeně možné v ochranném pásmu II. stupně: „Ošetřovat silnici III/36511 v zimním období pouze mechanicky nebo inertním posypovým materiálem“. Tudíž se s touto motorovou silnicí počítalo v podkladě pro návrh ochranných pásem vodního zdroje Lazinov, Na Bařině jak ve verzi z r 2013, tak i revizi z r. 2024. Omezení pro silnici pro motorová vozidla je zohledněno i v tomto opatření obecné povahy: V ochranném pásmu II. stupně je nutné: body o) a p).

K poznámce o vyvěšení dokumentu Návrhu opatření obecné povahy:

Vodoprávní úřad zahájil řízení v době, kdy mu byly poskytnuty všechny potřebné podklady k vydání Návrhu opatření obecné povahy a bylo tomu tak až v prosinci 2024. Vodoprávní úřad stanovil lhůtu k podání námitek do 30 dní od vyvěšení na úřední desce MěÚ Boskovice tj. od 16. 12. 2024. Tudíž je to dostatek času kdy už bylo možné zastihnout všechny instituce/odborní firmy i v neomezeném provozu v novém roce.

K poznámce o terénním šetření:

O tom, kdo byl nebo nebyl pozván na Terénní šetření ze dne 23. 04. 2013 nerozhodoval vodoprávní úřad.

K poznámce o zrušení ochranného pásma z finančního hlediska:

Finanční posouzení provozu studní náleží samotnému provozovateli vodovodů v obci Lazinov.

K článku IV.:

Vodoprávní úřad neshledal námítky jako opodstatněné a stanovil Ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Bařině na výše uvedených pozemcích.

Závěrem vodoprávní úřad MěÚ Boskovice uvádí, že zvážil všechny možné skutečnosti a potřeby a to především ve vztahu k ochraně vodního zdroje Lazinov – Na Bařině, tak aby byl naplněn předmět a účel vodního zákona. Převahu v tomto ohledu získává ochrana vodního zdroje a nesouhlas namítatelů vodoprávní úřad podrobně rozebral a věnoval se mu stejně, jako kdyby bylo vedeno klasické správní řízení. Námítky byly zamítnuty a byly vypořádány a odůvodněny v tomto stanovení opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a zjistil, že uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Po přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Z výše uvedených důvodů bylo žádosti vyhověno a Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, stanovil ochranné pásmo vodního zdroje Lazinov – Na Bařině.

Dokumentace ochranných pásem je k nahlédnutí v budově Městského úřadu Boskovice, odbor TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice v kanceláři vodního hospodářství, kancelář č. 223 (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě – tel. 516 488 645.

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán doručí toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou, dle ustanovení § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu min. 15 dní na své úřední desce. OOP bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má OOP týkat, uvedených v rozdělovníku.

Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice.

Poučení:

Proti OOP nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitce vlastníka nemovitosti se nelze v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

OOP dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Do OOP a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Město Boskovice a Obec Lazinov provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)

Příloha:

Záznam podrobného měření změn č. 339 a 341 z roku 2018

Mapa OP vodního zdroje Lazinov – Na Bařině

Rozdělovník:**Obdrží:**

1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, doručí se:
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
2. Obec Lazinov, č. p. 121, 679 62 Lazinov

Dotčené orgány:

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno